



La société **AdLucem**

atteste que le vernis de protection LucemProtect+® obtient le classement suivant :

The company **AdLucem**

certifies that the matt and satin LucemProtect+® obtains the following classification:

Résistance à la glissance Pieds nus *Barefoot slip resistance*

Pieds nus / Barefoot

Surface mouillée (agent mouillant neutre) / Wet areas (wetting neutral agent)

Angle d'inclinaison moyen / Average angle

$\alpha = 12^\circ$

Classe / Grade

PN 12

Nature de l'essai

Test

Détermination de la résistance à la glissance au moyen du plan incliné

Determination of slip resistance using the ramp test

Documents normatifs

Standards

XP P05-010

XP P05-011

Rapports d'essai SFC

SFC Test report

LucemProtect+® satiné : n° CX 1601081

LucemProtect+® mat : n° CX 1601082

LucemProtect+® satin : n° CX 1601081

LucemProtect+® matt : n° CX 1601082

Sauf annulation, cette attestation demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques de référence ou les conditions de fabrication en usine ou la maîtrise de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Unless canceled, this certificate remains valid as long as the conditions specified in the reference technical specification or the manufacturing conditions in the factory or the control of production of the products are not modified significantly.