



La société **AdLucem**

atteste que le système LucemGlass® obtient le classement suivant :

The company **AdLucem**

certifies that système LucemGlass® obtains the following classification:

Glissance Essai au pendule *Slip Pendulum test*

Pendule / Pendulum

Conditions sèches / Dry conditions
Large / Wide

Type de gomme / Slider rubber	55
Número de patin / Number of slider rubber	B3527-B
Température de l'eau / Water temperature	20.0°C

Valeur de l'essai
au pendule moyen
*Average pendulum
tester value*

VEP / PTV : 85

Nature de l'essai Test

Détermination de la résistance - Essai au pendule de frottement
Determination of slip resistance - Pendulum test

Documents normatifs Standards

NF EN 16165 : 2021 Annexe C
NF EN 16165 : 2021 Annexe C

Rapports d'essai SFC SFC Test report

Système LucemGlass® : n° RS2400274
Système LucemGlass® : n° RS2400274

Sauf annulation, cette attestation demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques de référence ou les conditions de fabrication en usine ou la maîtrise de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Unless canceled, this certificate remains valid as long as the conditions specified in the reference technical specification or the manufacturing conditions in the factory or the control of production of the products are not modified significantly.