



La société **AdLucem**

atteste que le système LucemStone® obtient le classement suivant :

The company **AdLucem**

certifies that système LucemStone® obtains the following classification:

Adhérence Essai au pendule *Slip/Skid Pendulum test*

Pendule / Pendulum	
Type de patin / Slider assembly	Large / Wide
Type de gomme / Slider rubber	CEN 55
Numéro de patin / Number of slider rubber	1502 1B
Température de l'eau / Water temperature	20.2°C
Finition Finish	Polie Polished
Valeur de l'essai au pendule moyen <i>Average pendulum tester value</i>	VEP / PTV : 40

Nature de l'essai Test

Méthode de mesurage de l'adhérence d'une surface - Essai au pendule
Method for measurement of slip/skid resistance of a surface - The pendulum test

Documents normatifs Standards

NF EN 13036-4
NF EN 13036-4

Rapports d'essai SFC SFC Test report

Système LucemStone® : n° CX 1800471
Système LucemStone® : n° CX 1800471

Sauf annulation, cette attestation demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques de référence ou les conditions de fabrication en usine ou la maîtrise de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Unless canceled, this certificate remains valid as long as the conditions specified in the reference technical specification or the manufacturing conditions in the factory or the control of production of the products are not modified significantly.