



La société **AdLucem**

atteste que le système LucemStone® obtient le classement suivant :

*The company **AdLucem***

certifies that système LucemStone® obtains the following classification:

Résistance à la glissance Pieds nus *Barefoot slip resistance*

Pieds nus / Barefoot

Surface mouillée (agent mouillant neutre) / *Wet areas (wetting neutral agent)*

Angle d'inclinaison moyen / *Average angle*

$\alpha = 26^\circ$

Classe / *Grade*

PN 24

Nature de l'essai *Test*

Détermination de la résistance à la glissance au moyen du plan incliné
Determination of slip resistance using the ramp test

Documents normatifs *Standards*

XP CEN/TS 16165 : 2012 Annexe A
XP CEN/TS 16165 : 2012 Annexe A

Rapports d'essai SFC *SFC Test report*

Système LucemStone® : n° CX 1800307
Système LucemStone® : n° CX 1800307

Sauf annulation, cette attestation demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques de référence ou les conditions de fabrication en usine ou la maîtrise de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Unless canceled, this certificate remains valid as long as the conditions specified in the reference technical specification or the manufacturing conditions in the factory or the control of production of the products are not modified significantly.

